

LIETOTIE APZĪMĒJUMI:

Nosacītais Apzīmējums	Nosaukums
--------------------------	-----------

AD-xx



Ugunsgrēka dūmu optiskais detektors

AS-xx



Detektora bāze ar UI sirēnu, adresējamā,
ar īsslēgumu izolatoru

AP-xx



Ugunsgrēka signālpoga, adresējamā,
ar īsslēgumu izolatoru

UAS adreses/analogās cilpas kabelis


Adreses/analogās cilpas komponentu
adreses apzīmējums:

AD - 2 06 03

UAS cilpas
komponentes tips
UAS cilpas Nr.

ugunsgrēka zonas Nr.
cilpas komponentes
kārtas Nr.

APZ. PLĀNA	3. STĀVA EKSPĻĪKĀCIJA
9	TELPAS NOSAUKUMS
Laboratorija	M2
	50,56 M2



OBJEKTS			
Telpu grupas vienkārota atjaunošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātnu fakultātes laboratoriju korpusā Akadēmijas ielā 19, Jelgavā			
Arhīva numurs	12/03/2017	Pasūtījuma numurs	12/03/2017
PASŪTĪTAIS			
Latvijas Lauksaimniecības universitāte			
Lielā iela 2, Jelgava			
Reģ. Nr. 90000041898			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			
SIA "Arhitektūra un Vide"			
Reģ. Nr. 43603016278			
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,			
tel. +371 29269076			
PROJEKTĒTĀJS			
SIA "LAINETS"			
Reģ. Nr. 40003540122			
Raudas iela 29, Tukums, LV-3101,			
Tel. +371 63125229			
RASEJUMS			
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un			
trauksmes signalizācijas sistēma (3. stāva plāns)			
Proj.vad.	Iveta Lāčauniece	Mērogs	1:100
Proj.dal.vad.	Kārlis Priedītis	Stadija	BP
IZSTRĀDĀJA	Edgars Zandbergs	Lapa	UAS-6
		Lapas	6
		Datums	27.06.17

