



LIETOTIE APZĪMĒJUMI:

Nosacītais Apzīmējums	Nosaukums
--------------------------	-----------


- AD-xx




Ugunsgrēka dūmu optiskais detektors
- AS-xx



Detektora bāze ar UI sirēnu, adresējamā, ar īsslēgumu izolatoru
- AP-xx



Ugunsgrēka signālpoga, adresējamā, ar īsslēgumu izolatoru
- 

UAS adreses/analogās cilpas kabelis

Adreses/analogās cilpas komponentu
adreses apzīmējums:


AD - 2 06 03

UAS cilpas
komponentes tips

UAS cilpas Nr.

ugunsgrēka zonas Nr.

cilpas komponentes
kārtas Nr.



2. STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
APZ. PLĀNA	TĒLPAS NOSAUKUMS	M2
7	Laboratorijas noliktava	6,45 M2
8	Laboratorija	46,61 M2

OBJEKTS			
Telpu grupas vienkrāsota atjaunošana Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes laboratoriju korpusā Akadēmijas ielā 19, Jelgavā			
Arhīva numurs	12/03/2017	Pasūtījuma numurs	12/03/2017
PASŪTĪTAJS			
Latvijas Lauksaimniecības universitāte			
Lielā iela 2, Jelgava			
Reģ. Nr. 90000041898			
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS			
SIA "Arhitektūra un Vide"			
Reģ. Nr. 43603016278			
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,			
tel. +371 29269076			
PROJEKTĒTĀJS			
SIA "LAINETS"			
Reģ. Nr. 40003540122			
Raudas iela 29, Tukums, LV-3101,			
Tel. +371 63125229			
RASEJUMS		Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trausmes signalizācijas sistēma (2. stāva plāns)	
Proj.vad.		Iveta Lāčauniece	
Proj.dal.vad.		Kārlis Piedītis	
IZSTRĀDĀJA		Edgars Zandbergs	
Mērogs		1:100	
Stadija		BP	
Lapa		UAS-5	
Lapas		6	
Datums		27.06.17	