

NORĀDĪJUMI:

1. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AR-1.
2. Jumta segums gludās tērauda loksnes ar PURAL pārklājumu (piemēram RUUKKI Clasic). Jumta teknes, notekas izgatavot no cinkota skārda. Dzegu nosegelementus un palodzes izgatavot no gludā tērauda loksnēm jumta seguma tonī. Notekas visā fasādes augstumā jāizolē pret elektrovadamību(sakarā ar elektroosmozes ierīkošanu).
3. Logu un durvju zīmējumus skatīt lapās AR-16.1; AR-16.2; AR-17
4. Saglabāt vai ja nepieciešams atjaunot dekoratīvās joslas virs logiem un mūra palodzes.
5. Virs sienas pa asi "1" izbūvēt parapetu. Parapeta piemūrēšanai izmantot ķieģeļus no nojauktajām starpsienām un izjauktajām ailām.
6. Nojaukt esošo ieejas portālu, sienu izlīdzināt un apmest saskaņā ar norādījumiem par fasādes apdari.
7. Logu vietās zem palodzes, bet fasādes daļās bez logiem 1,8m augstumā tiek montēta ēkas elektroosmozes sistēma. Detalizētus norādījumus skatīt projekta elektroosmozes sistēmas aprakstā.
8. Virs jumta uzstādīt rūpnieciski izgatavotus sniega aizturētājus (met.balstus un caurules). Kopējais garums 86,0 t.m.
9. Virs jumta uzstādīt rūpnieciski izgatavotas jumta kāpnes(platums 0,45m, garums 4,5m) no jumta lūkas līdz korei.

NORĀDĪJUMI PAR FASĀDES APDARI:

1. Novērtēt apmetuma sasaisti ar pamatni, drūpoša un vāji saistīta apmetuma nokalšana līdz stabilai pamatnei un virsējo slāņu attīrīšana līdz vēsturiskā apmetuma slānim. Obligāti noņemt visus slāņus, kas satur cementu.
2. Bojāto ķieģeļu aizvietošana ar identiskiem (protezēšana). Mūra atjaunošanā lietot SAKRET javu PM Super (ķieģeļu iemūrēšanai). Bojātā ķieģeļu mūra gruntēšana ar SAKRET TGV dziļumgrunti.
3. Bojātās (defektētās) zonās apmetumu atjauno ar SAKRET HM12 vēsturisko apmetumu.
4. Uz apmetuma pārvelk pāri rupju kaļķu špakteli SAKRET SFP.Nogludināšanas metode - filcēšana.
5. Pirms krāsošanas gruntē ar silikāta grunti SAKRET KS-P.
6. Fasādi krāso ar kaļķu krāsu SAKRET DP tonētu ar minerāliem pigmentiem atbilstoši tonim. Krāsas tonim pirms visas fasādes krāsošanas veikt paraugkrāsojumu, ko saskaņot ar autoru.

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
BŪVPROJ.VAD.	Z.Treija		22.06.2017	RASĒJUMS: FASĀDE ASĪS 1-5		
BŪVPR.DAĻ.VAD.	M.Muceniece		21.06.2017			
ARHITEKTE	M.Muceniece		21.06.2017			
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (ģenplus Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.	FIRMA TURSONS SIA
BP	AR	M 1:100	03-3-02/17	8		