


2.ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

| Nr. p.k. | TELPU NOSAUKUMS | PLATĪBA m2 |
|------------------------|--|------------|
| 201 | VESTIBILS | 27,8 |
| 202 | PĀRRUNU TELPA | 63,8 |
| 203 | BĒNIŅU TELPA | 96,0 |
| 204 | VĒDINĀŠANAS TELPA ZĀLEI UN BIROJA TELPĀM | 26,4 |
| 205 | VĒDINĀŠANAS TELPA LABORATORIJĀM | 22,0 |
| 2.stāva KOPEJĀ PLATĪBA | | 140,0 |



NORĀDĪJUMI:

- Vispārīgos norādījumus skatīt lapā AR-1.
- Griezumus A-A - E-E skatīt lapās AR-4 - AR-6.
- Esošās betona kāpnes no 1.stāva uz mansarda stāvu saglabāt.
- Jumta logu un jumta izbūvju viduslīnija sakrīt ar 1.stāva logu viduslīniju.

- 1 polu slēdzis, IP20, z/a, 10A
- 1 polu divu grupu slēdzis, IP20, z/a, 10A
- Dimmeris, IP20, z/a
- 1 polu slēdzis, IP44, z/a, 10A
- 1 polu pārslēdzis, IP44, z/a, 10A
- 1 polu pārslēdzis, IP20, z/a, 10A
- Evakuācijas gaismeklis ar LED 2x2W; ak. bat 1h iedegas pazūdot spriegumam
- App. armatūra ar norādi "IZEJA" 5W LED, ak. bat. 1h.

- DLC, Ø 70 604lm "Fagerhult"
- Gaismeklis vir ieejas durvīm IP65; LED 18W
- Gaismeklis vir spooguļa IP44; LED 18W
- Gaismeklis INTRA LIGHTING Pipes RVS S 650 lm 6W 930 350mA 18,6V 28Å IP44 white
- Gaismeklis INTRA LIGHTING 15711414000 5700_4290_lm_36W_840_FO_1277mm_IP66
- Multilume Edge 3418lm dimmable "Fagerhult"
- Gaismeklis iekārts ar 6W LED IP44
- Gaismeklis iekārts ar 6W LED IP44

- Gaismeklis INTRA LIGHTING 15711414000 5700_4290_lm_36W_840_FO_1277mm_IP66 iekārts trosē
- Gaismeklis INTRA LIGHTING HUNTER T 2150 lm 20W 840 FO 46Å white/white montāžai uz slēdes
- Gaismeklis INTRA LIGHTING LONA SDI SOP 400 1740+600 lm 18+7W 840 FO white iekārts trosē
- Multilume Edge 3418lm "Fagerhult"

| | | | | | | | |
|---|----------|---------|-----------------------------|--|----------------|--|--|
| OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā | | | | PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte | | | |
| BŪVPROJ.D.VAD. | A. ĀBELE | | 20.06.2017. | RASEJUMS: MANSARDA STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMA TĪKLIEM | | | |
| INŽENIERIS | U. ŠULCS | | 20.06.2017. | | | | |
| PROJ.STADIJA | MARKA | MĒROGS | PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.) | LAPA | LAPAS caur.Nr. | SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Reģ. nr. 43603045900 Kalnciema iela 45B, Rīga, LV-1046, Latvija tālr. (+371) 26336758 e-mail: birojs@aab.lv, web: www.aab.lv | |
| BP | EL | M 1:100 | 03-3-02/17 | EL-04 | | | |

