



- 1 polu slēdzis, IP20, z/a, 10A
- 1 polu divu grupu slēdzis, IP20, z/a, 10A
- Dimmeris, IP20, z/a
- 1 polu slēdzis, IP44, z/a, 10A
- 1 polu pārslēdzis, IP44, z/a, 10A
- 1 polu pārslēdzis, IP20, z/a, 10A
- Evakuācijas gaismeklis ar LED 2x2W; ak. bat 1h iedegas pazūdot spriegumam
- Apg. armatūra ar norādi "IZEJA" 5W LED, ak. bat. 1h.

- DLC, ø 70 604lm "Fagerhult"
- Gaismeklis vir ieejas durvīm IP65; LED 18W
- Gaismeklis virs spoguļa IP44; LED 18W
- Gaismeklis INTRA LIGHTING Pipes RVS S 650 lm 6W 930 350mA 18,6V 28Å IP44 white
- Gaismeklis INTRA LIGHTING 15711414000 5700\_4290\_lm\_36W\_840\_FO\_1277mm\_IP66
- Gaismeklis Fagerhult Combilume Ceiling 600x600 dimm.
- Gaismeklis iekārts ar 6W LED IP44
- Gaismeklis iekārts ar 6W LED IP44

- Gaismeklis INTRA LIGHTING 15711414000 5700\_4290\_lm\_36W\_840\_FO\_1277mm\_IP66 iekārts trosē
- Gaismeklis INTRA LIGHTING HUNTER T 2150 lm 20W 840 FO 46Å white/white montāžai uz slīdes
- Gaismeklis INTRA LIGHTING LONA SDI SOP 400 1740+600 lm 18+7W 840 FO white iekārts trosē
- Gaismeklis Fagerhult Combilume Ceiling 600x600 3418lm

1.ST. TELPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr. p.k.	TELPU NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
101	LABORATORIJA PARAUGU SAGATAVOŠANAI AR 3D VIRSMAS DIGITĀLO MIKROSKOPU	20,3
102	IT KOMUNIKĀCIJU UN EL.SADALNES TELPA	5,9
103	LABORATORIJA AR SEM+RAMAN IEKĀRTU	20,4
104	LABORATORIJAS DARBINIEKU ĢEBTUVE	5,0
105	DARBINIEKU ATPŪTAS TELPA - VIRTUVE	7,0
106	PARAUGU PIENĒMŠANAS TELPA	12,4
107	LABORATORIJU APKOPĒJAS TELPA	1,2
108	PRIEKŠTELPA	1,4
109	DARBINIEKU WC AR DUŠU	4,0
110	LABORATORIJA AR KLM IEKĀRTU	12,2
111	INŽENIERTEHNISKĀ TELPA	8,0
112	TELPA ANALĪTISKO GĀZU BALONIEM	4,9
113	LABORATORIJA AR UCSM IEKĀRTU	15,2
114	GAITENIS	16,6
115	GAITENIS	2,3
116	IEEJAS HALLE AR GARDEROBI ZĀLEI	33,3
117	ZĀLES PRIEKŠTELPA	7,0
118	INVALIDU SANMEZGLS	5,2
119	SANMEZGLS ZĀLEI	2,7
120	SANMEZGLS ZĀLEI	2,8
121	SANĀKSMJU ZĀLE	66,0
122	HALLE AR KĀPNĒM UZ 2.STĀVU	11,0
123	VĒJTVERIS	7,6
124	APKOPĒJAS TELPA	2,4
125	SANMEZGLS	2,8
126	BIROJA TELPA	29,8
	1.stāva KOPĒJĀ PLATĪBA	307,4

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte			
BŪVPROJ.D.VAD.	A. ĀBELE		20.06.2017.	RASĒJUMS: 1. STĀVA PLĀNS AR EL. APGAISMOJUMA TĪKLIEM			
INŽENIERIS	U. ŠULCS		20.06.2017.				
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.	SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Reģ. nr. 43603045900 Kalkūlema iela 45B, Rīga, LV-1046, Latvija tālr. (+371) 26336758 e-mail: birojs@aab.lv, web: www.aab.lv	
BP	EL	M 1:100	03-3-02/17	EL-02			

