



PIEZĪME :

Gāzes cauruļvadu šķērsojumam ar sienām, kuras pēc ēkas funkcionālā pielietojuma nav ugunsdroša izpildījuma, aizdarei jāpilda (jānodrošina) tikai skaņas izolācijas funkcija.

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
BŪVPR.DAĻ.VAD.	U.Pavlovskis			RASĒJUMS: AKSONOMETRISKĀ SHĒMA TEHNOLOĢISKO GĀZU CAURUĻVADIEM		
PROJEKTĒTĀJS						
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS	
BP	GA	b/m	03-3-02/17	3		