

plastmasas PP(s) dūmgāzu/gaisa
caurule Ø100/150

min. 1500

H_{vid.} ≈ 3400

"C" grupas gāzes apkures katls
Buderus Logamax plus GB162-100 V2

Pasūtītājs: LLU; Lielā iela 2, Jelgava		Nedzīvojamā ēka Paula Lejiņa ielā № 2, Jelgavā			17-1326		
					GA		
BP vadīt.	J. Matusevičs			Iekšējais gāzesvads	Stadija	Lapa	Lapas
					BP	4	
Izstrādāja	J. Matusevičs			Gāzes aparātūras pievienošana dūmvadiem	Filozofu 24, Jelgava Būvkomersanta reģ. № 3288-R		
							