

MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

№ p.k.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1.	Buderus	Gāzes apkures katls Logamax plus GB162-100 V2	gab	3	"C" grupa
2.		PP(s) dūmgāzu/gaisa caurule Ø100/150; L= 3.5 m	gab	3	
3.	Elster vai analogs	Membrānu gāzes skaitītājs G 25	gab	1	
4.	ELGAS	Temperatūras korektors nanoELCOR	gab	1	
5.		Čaula temperatūras devēja ievietošanai	gab	1	
6.		Elektromagnētisks noslēgvārsts DN 25	gab	1	
7.		Metāna detektors	gab	1	
8.	FES vai analogs	Gāzes spiediena regulators Q=50 m³/h; DN 20/32	gab	1	Pie≤3bar; Piz=20mbar
9.		Gāzes filtrs (atloku) DN25; PN 16; 180°	gab	1	
10.		Manometrs 0÷ 6 bar ar krānu	kompl	1	Ø100
11.		Manometrs 0÷ 60 mbar ar krānu	kompl	1	Ø100
12.		Atloku lodveida krāns DN 25	gab	1	
13.		Vītņu lodveida krāns DN 25	gab	4	
14.		Vītņu lodveida krāns DN 50	gab	1	
15.		Tērauda ūdens-gāzes caurule DN 20	m	6	
16.		Tērauda ūdens-gāzes caurule DN 25	m	5	
17.		Tērauda ūdens-gāzes caurule DN 100	m	13	
18.		Tērauda metināms līkums DN 20	gab	4	
19.		Tērauda metināms līkums DN 25	gab	6	
20.		Tērauda metināms līkums DN 100	gab	8	
21.		Tērauda metināma pāreja DN 25 x DN 50	gab	4	
22.		Tērauda metināma pāreja DN 32 x DN 50	gab	1	
23.		Tērauda metināma pāreja DN 50 x DN 100	gab	7	
24.		Tērauda metināms trejgabals DN 100	gab	3	
25.		Tērauda atloks DN 25	gab	4	
26.		Blīve DN 25	gab	5	
27.		Balsts L=0.8 m regulēšanas un uzskaites mezglam	gab	2	
28.		Cauruļu stiprinājums DN 20	gab	4	
29.		Cauruļu stiprinājums DN 25	gab	5	
30.		Cauruļu stiprinājums DN 100	gab	9	

Pasūtītājs: LLU; Lielā iela 2, Jelgava		Nedzīvojamā ēka Paula Lejiņa ielā № 2, Jelgavā		17-1326 GA		
BP vadīt.	J. Matusevičs			Iekšējais gāzesvads		
				Materiālu un iekārtu specifikācija		
Izstrādāja	J. Matusevičs					
				Filozofu 24, Jelgava Būvkomersanta reģ. № 3288-R 		