


Neitrās veļas pieņemšanas un mazgāšanas telpu spēka elektroiekārtas plāns (1. stāvs)

M 1:50




Pieslēguma vieta:







- 1) Esošo grupu sadalīti normatīvi saskaņā ar pieslēguma shēmu;
- 2) Esošo pievadu normatīvi saskaņā ar pieslēguma shēmu

Netirās velas pieņemšanas un mazgāšanas telpu el. apgaismošanas plāns (1. stāvs)

M 1:50



Apzīmējumi

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - proj. griestu gaismeklis 2x36W ar LED spuldzēm; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - slēdzis vienpolu hermētisks 230V; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - el. kontakts hermētisks pārvietojo. el. iekārtai 230V; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - el. kontakts hermētisks pārvietojo. el. iekārtai 400V; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - proj. griestu plafons ar LED spuldzēm; |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - nomaiņāmā grupu sadalne. |