




ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A4
ŪK-2	4. stāva plāns ar Ū-1 un K-1 tīkliem	1:100	A2
ŪK-3	Veļas pieņemšanas un mazgāšanas telpas plāns ar K-1 un Ū-1 tīkliem	1:100	A4
ŪK-4	Materiālu un iekārtu specifikācija	b.m.	A4

KARSTĀ ŪDENS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU RĀDĪTĀJI 4. STĀVA ISTABIŅĀM

	Karstā ūdens patēriņš	Siltuma plūsmas daudzums Q, kW
$Q_{d,max}$, m ³ /dnn	-	65
$q_{h,max}$, m ³ /h	0,41	
q_r , m ³ /h	0,69	
q, l/s	0,62	

Apzīmējumi:

- Ū-1 — Aukstā ūdens ūdensapgādes tīkli
- S-3 — Karstā ūdens ūdensapgādes tīkli
- K-1 — Saimnieciski fekālās kanalizācijas tīkli
-  Projektējamais klozetpods
-  Projektējamā duša ar trauku
-  Projektējamā roku mazgātne

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds

02.03.2016

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J. Matusevičs		02.03.2016	Objekts: "LLU 9. dienesta viesnīcas 1, 4, 5. stāva telpu vienkāršotā renovācija" K. Helmaņa iela 2, Jelgava	ŪK-2016/6			
Izstrādāja	K. Tumovs		02.03.2016		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VA	b.m.	ŪK-1	ŪK-4
				Vispārīgie rādītāji	Būvpr. reg. Nr.3288-R 