

2.ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
201	KĀPŅU HALLE	13.2
202	AUDITORIJA	52.4
203	PALĪGTELPA	11.4
204	AUDITORIJA	52.6
205	GAITENIS	16.7
206	AUDITORIJA	51.1
207	AUDITORIJA	51.4
208	PALĪGTELPA	10.8
209	KĀPŅU TELPA	11.2
210	STUDENTU ATPŪTAS TELPA	27.7
211	PRAKTISKO NODARBĪBU TELPA	29.7
212	PRAKTISKO NODARBĪBU TELPA	14.5
	KOPĀ	342.7

Piezīmes.

1. Kopējās piezīmes skat. paskaidrojuma rakstā.
2. Pie el. instalācijas montāžas (kontaktu,kontaktu bloku, kabeļu utt.) ievērot normatīvos attālumus no citiem inženierkomunikāciju elementiem.
3. El. izvadu vietas un augstumus papildus precizēt darba gaitā.
4. Stāvvadu vietas nepieciešamības gadījumā papildus precizēt darba gaitā, ņemot vērā citas inženierkomnikācijas.
5. Sienas kontaktu un kontaktu bloku vietas papildus precizēt darba gaitā, telpu interjera realizācijas laikā.
6. Kabeļu trases un montāžas veidu nepiecišamības gadījumā koriģēt darba gaitā.
7. Kontaktu grupās, kuras baro datoru el. pieslēgumus, paredzēt papildus kontkatu modulī iebūvētu pārsprieguma aizsardzību (III klases (D) pārsprieguma aizsardzību).
5. Telpu 202,203,204,206,207,208 spēka tīkla kabeļus montēt grīdā.

APZĪMĒJUMI:

- grupu sadalne (nr.p.k.)
- sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, x skaits
- sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, hermētisks, x skaits
- el. izvads
- B-2 – Grīdas kontaktu bloks komplektā ar 2 datoru un 4 spēka kontaktiem
- B-1 – Grīdas kontaktu bloks komplektā ar 6 kontaktiem

Pas?t?t?js: SIA "Tursons"

SIA "A.?beles inženieru birojs"
Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana
Rīgas iela 21–52,Iecava,Bauskas raj.,LV–3913
Tālr.: 26336758
e-pasts: armands.abele@inbox.lv

B?vpr. da?as vad.	A.?bele	
Izstr?d?ja	A.K?avi?š	

Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22. Elektroapgāde.

Ras?jums: 2. stāva plāns. Spēka el. tīkli

26.03.2012. M?rogs: 1:100

Nr: 02–03–12
Stadija: T.P.
Lapas Nr. 6
Marka: EL
Būvk.reģ.nr. 8697–R