ĢENERĀLPLĀNS AR INŽENIERKOMUNIKĀCIJAM
M 1:500



Objekta novietojuma shēma



NORĀDĪJUMI.

Projekts izstrādāts saskaņā ar:
LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves";
LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".

1. Ūdensapgāde.

Projektā paredzēts:
1.1. Saglabāt esošo Ø40mm ievadu.
1.2. Renovēt un iztīrīt esošo šahtu un nomainīt vāku uz jauno.
1.3. Daudzplūsmu mērītājs paredzēts DN15mm ēkas telpā Nr.123.

2. Sadzīves kanalizācija.

Projektā paredzēts:
2.1. Saglabāt esošo izvadu līdz Kes-2 akām.
2.2. Demontēt izvadus un esošo bedri.
2.3. Esošos kanalizācijas akus iztīrīt, vākus nomainīt.
2.4. Renovēt akas augšējo daļu.

3. Drenāža.

Projektā paredzēts:
3.1. Saglabāt esošo drenāžas sistēmu.
3.2.Esošo drenāža sistēmu pie ieieja katlu telpā parīkt, esošo aku demontēt, atjainot lietus ūdeņu pieslēgumu no jumta.
3.3. Noskalot un iztīrīt esošos drenāžas tīklus.
3.4. Akas renovēt, vākus nomainīt.

4. Lietus kanalizācija.

Projektā paredzēts:
4.1. Jaunas gūlijas pieslēgums.
4.2. Projektējama aka Ø400mm no plastmasas, ar ķeta vāku un plastmasas gūlija ar nosēddaļu.
4.3. Saglabāt esošos tīklus.
4.4. Esošos tīklus noskalot, iztīrīt, akus renovēt. Nomainīt esošos akas vākus un gūlijas redeles uz jaunam.

PIEŅEMTIE NESTANDARTA APZĪMĒJUMI

Esošais	Projekt.	Demont.	Nosaukums
			Ūdensvads
			Ūdensvada aka
K	K1	K	Sadzīves kanalizācija
			Kanalizācijas aka
	G		Gulija
LK	K2		Lietus ūdeņu kanalizācija
			Kanalizācijas aka
ST	SAT		Siltumtīkli
			Elektrokabelis
			Ielas apgaism. kab. līnija ar balsti
C.G.			Telefona kanalizācija
			Ugunsdzēsības hidrants
			Ūdensvada šahta
			Zemējuma konturs
	Dr		Drenāža

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA
- KLINKERA BRUĢA SEGUMS
- AKMENS APAĻBRUĢA SEGUMS
- BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS
- GRANTS SEGUMS
- ATJAUNOJAMIE ZĀLĀJI
- BETONA BRUĢAKMENS APMALE
- ESOŠAIS ASFALTBETONA SEGUMS
- SAGLABĀJAMIE KOKI
- STĀDĀMIE KOKI
- NOCĒRTAMIE KOKI
- ZEMESGABALA ROBEŽA
- LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽA

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1. REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA
2. ESOŠĀ ĒKA

ĒKU UN BŪVJU TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.	APBŪVES NOSAUKUMS	APBŪVES LAUKUMS	KOPĒJĀ PLATĪBA	BŪVES KUBATŪRA	STĀVU SKAITS	UGUNS-NOTURĪBAS PAKĀPE
1	Rekonstruējamā ēka	495 m2	987.4 m2	4980 m3	2 un mansards	U3

PIEZĪME

1.Pazemes inženierkomunikācijas plānā uzliktas saskaņā ar ekspluatējošo organizāciju norādījumiem,kā arī ar to apsekošanu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.

2.Zemes īpašuma robežas uznestas pēc LR VZD Zemgales reģionālās nodaļas kadastra datiem.

Apzīmējumi:

kadastra numurs	01001052006
uzmērīta robežlīnija	
projektēta robežlīnija	
ierādīta robežlīnija (M:10000 noteiktība)	
topogrāfiskā uzmērījuma saskaņojuma robeža	

Atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem

uz 30.03.2011.

Saskaņoja: Dace Eriņe,
vadošā ģeoinformātikas inženiere

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds,uzvārds	Datums	Reģ. Nr.
AS "latvijas gāze" Jelgavas dabas gāzes iecirknis	gāzesvadi	parakstīts	A.Leja	10.03.2011	
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizācija	parakstīts	I.Buša	10.03.2011	
SIA Lattelecom TID Zemgales reģions	sakaru kabeļi, līnijas	parakstīts	H.Grāvītis	10.03.2011	
AS "Sadales tīkls"	elektro kabeļi, līnijas	parakstīts	G.Zauers	10.03.2011	
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība"	hidrotehniskās būves	parakstīts	Š.Barkovska	28.03.2011	
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība"	apgaismes elektrotīkli	parakstīts	A.Bobīkins	05.04.2011	
Latvijas Lauksaimniecības universitāte	LLU komunikāciju tīkli	parakstīts	I. Heidemanis	31.03.2011	
SIA "Fortum Jelgava"	siltumtīkli	parakstīts	J.Grahovska	01.04.2011	Nr.41
Jelgavas pilsētas Būvvalde	topogrāfija				

Uzmērīšanā izmantoti poligonometrijas punkti:
Nr.339 X=279839.527 Y=484670.736 H=4.436m.
Nr.9036 X=279621.727 Y=484503.695 H=4.539m.

Pasūtītājs : Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Objekts :Jelgavas pilsēta, Rīgas ielas 22. daļa

Objekta ID Nr. A23/2011

Topogrāfiskais plāns

Valdes loceklis		A.Maskalinš	08.03.2011
Mērnieks Sert.Nr. AC000060009		E. Bukšs	08.03.2011
Mērnieks		Ģ.Trams	08.03.2011

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Baltijas augstumu sistēma
TM projekcijas mēroga koeficients m= 0.999604

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

SIA ĢEOMETRS
Akadēmijas iela 19-127, Jelgava, LV-3001
Tālr.:63024434, 29097477, fakss63007332
e-mail:geometrs@geometrs.lv, www.geometrs.lv
LATVIJAS MĒRNIEKU GRUPA

ŠĪ BŪVPROJEKTA "ŪKT" DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

Būvprojekta daļas vadītāja: Irina Kasatkina (vārds, uzvārds) Nr.50-111 (Sertifikāta Nr.) 2012. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītāja: Zane Treija sert. Nr.10-0162 2012.

OBJEKTS:	VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22			PASŪTĪTĀJS:	Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības universitāte
BŪV.PR.VADĪTĀJA	Z.Treja			RASĒJUMS:	ĢENERĀLPLĀNS AR INŽENIERKOMUNIKĀCIJAM
PR.SAD.VADĪTĀJA	I.Kasatkina				
INŽENIERE	I.Kasatkina				
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LSGŪTIS SERTIFIKĀTS Nr.50-111
TP	ŪKT	1:500	01-3-01	2	