

Poz - cija	Materi lu un iek rtu nosaukums un tehniskais raksturojums. R p n ca-ražot ja /importa iek rtu-valsts,firma/	iek rtas tips. Marka, dokumenta apz m jums un aptaujas lapas Nr.	M r- vie- n ba	Cena, Ls	Dau- dzums	iek rtas vien bas masa, kg
	Ventil cija					
PN1	Piepl des iek rtas	EQ-008	kpl.		1	
	komplekt ar automatiku	"FläktWoods"				
	(skat. 1. pielikumu):					
P1	- iek rtas apvalks	EQHA-008-210-11-1-1-2-1-1-1-1	gb.		1	
	- savienošanas sekcija	EQVA-008-1-1-11-1-1	-"-		1	
	- ar v rstu	EQAZ-12-080-040-3-1-1-01-2-0-1	-"-		1	
	- filtra sekcija ar filtru F7	EQPB-008-07-01-3-1-1-1-0-0-1-1	-"-		1	
	-rekuperators	EQRB-008-1-1-1-1-0-1-1-1-1-1-1	-"-		1	
	- el.kalorifers, Q=5,0 kW	EQEK-008-005-4-6-0-1-1-1-1-1-1	-"-		1	
	- ventilatora sekcija, $n_v=2990 \text{ min}^{-1}$,	EQLK-008-2-0-1-1-2-1-1-2-1-1-2	-"-		1	
	L=2145 m ³ /h; P=489 Pa; ar el.dz.	APAL-2-00075-1-2-7	-"-		1	
	0,75 kW, 2867 min ⁻¹ ;					
	ar frekvences p rveidot ju	STRR-1-4-0019-3-0-1-0-00-3	-"-		1	
	- tukša sekcija	EQTC-008-010-0-0-0-0-0-0-1-1	-"-		1	
N1	- savienošanas sekcija	EQVA-008-1-1-11-2-1	gb.		1	
	- ar v rstu	EQAZ-12-080-040-3-1-1-01-2-0-1	-"-		1	
	- filtra sekcija ar filtru F7	EQPB-008-05-01-3-1-1-1-0-0-1-2	-"-		1	
	- ventilatora sekcija, $n_v=2921 \text{ min}^{-1}$,	EQLK-008-2-0-1-1-2-1-2-3-1-2-2	-"-		1	
	L=2145 m ³ /h; P=422 Pa; ar el.dz.	APAT-2-00075-30-20	-"-		1	
	0,75 kW, 2848 min ⁻¹ ;					
	ar frekvences p rveidot ju	STRR-2-4-0019-3-0-1-0-00-3	-"-		1	
	- tukša sekcija	EQTC-008-010-0-0-0-0-0-0-2-1				
	"Flakt Woods",Zviedrija					
	Firma "FLAKT" t Ir. 7807732.					
*	Apkalpoš.p se preciz t pas t šanas					
	laik .					

** - ventil cijas iek rta ir komplekt ar automatiz cijas sist mu, kura nodrošina:

- gaisa temperat ras regul šanu telp s atkar b no ra gaisa temperat ras;
- iekš j gaisa temperat ras regul šanu;
- kaloriferu aizsardz bu pret aizsalšanu aukstaj laik ;
- signaliz ciju par iek rtu darb bu:
 - par filtra pies r ojumu;
 - par ventilatoru darb bas p rtraukšanu.
- autom tikas regul šana izpild ja no spiediena dev ju.:

AVK-V.IS				Pas t t js:		
				Latvijas lauksaimniec bas universit te		
				VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF	Stadija	Lapa
BPV	Z.,Treja			l dzfinans t projekta „LLU' m c bu infrastrukt ras	T. p.	1
				mederniz cija ietvaros Jelgava,R gas iela 22		4
Izstr d.	N.Kotina			iek rtu un mater lu kopsavikums	SIA "TURSONS"	
				(specifik cija).		

Poz - cija	Materi lu un iek rtu nosaukums un tehniskais raksturojums. R p n ca-ražot ja /importa iek rtu-valsts,firma/	Iek rtas tips. Marka dokumenta, apz m jums un aptaujas lapas Nr.	M r- vie- n ba	Cena, Ls	Dau- dzums	Iek rtas vien bas masa, kg
	ra restes 750x400(h)	USS	gb.		2	
	"HALTON", Somija.					
	Ugunsdroš bas v rstš Ø400	FDI/400;RE=B1,FU=65	kpl.		2	
	Ø315	FDI/315;RE=B1,FU=65	-"		2	
	"HALTON", Somija.					
	Regul t jv rstš Ø400	IRIS 400	gb.		2	
	Ø315	IRIS 315	-"		2	
	Ø250	IRIS 250	-"		9	
	Ø200	IRIS 200	-"		3	
	"Flakt Woods", talr. 67807730					
	Trokš a sl p t js l=900	LDC 400	gb.		4	
		LDC 315	-"		4	
	"Sistemair", Zviedrija.					
	firma "SISTEMAIR", t lr. 67601841					
	Piepl des restes,					
	400x150(h)	WTS-400-150	gb.		3	
	ar izplešan s kameru 400x150(h)	PRI/B 400-150-200+MSM+PP	-"		3	
	400x200(h)	WTS-400-200	gb.		3	
	ar izplešan s kameru 400x200(h)	PRI/B 400-200-250+MSM+PP	-"		3	
	"HALTON", Somija					
	SIA "Onninen", t lr. 67251091.				6	
	Nos ces difuzors: Ø200	TCM 200;WS=N;CO=W;ZI=N	kpl.		3	
	Ø250	TCM 250;WS=N;CO=W;ZI=N	-"		3	
	"HALTON", Somija					
	SIA "Onninen", t lr. 67251091.					
	Gaisvadi no cinkot sk rda					
	δ =0,5 mm, Ø200		m		13	
	Ø250		-"		14	
	Gaisvadi no cinkot sk rda					
	δ =0,7 mm, Ø315		m		22	
	Ø400		-"		19	
	Gaisvadi no cinkot sk rda					
	δ =0,7 mm, 800x400(h)		m		12	
	Siltumizol cija, δ =50 mm	PV-LAM	m ²		12	
	"PAROC", Somija.					
AVK-V.IS.						Lapa 2

Poz - cija	Materi lu un iek rtu nosaukums un tehniskais raksturojums. R p n ca-ražot ja /importa iek rtu-valsts,firma/	Iek rtas tips. Marka dokumenta, apz m jums un aptaujas lapas Nr.	M r- vie- n ba	Cena, Ls	Dau- dzums	Iek rtas vien bas masa, kg
	Stiprin jums	SR-G-200M8	gb.		13	
	"HILTI",Somija	SR-G-250M8	-"-		14	
	SIA "HILTI", t lr. 67628822.	SR-G-315M8	-"-		23	
		SR-G-400M8	-"-		23	
	L kums Ø200		gb.		1	
	Ø250		-"-		1	
	Ø315		-"-		3	
	Ø400		-"-		3	
	P reja 400x315		gb.		1	
	315x250		-"-		1	
	315x250		-"-		1	
	250x200		-"-		1	
	Trejgabals 400x250x400		gb.		3	
	315x200x315		-"-		3	
	400x250x315		-"-		1	
	315x250x250		-"-		1	
	315x200x250		-"-		1	
	250x200x200		-"-		1	
	Gaisa vadu t r šanas l kas		gb.		4	
	Mont žas materi li		kpl.		1	
N2	Kan la ventilators L=330 m ³ /h,	K 160 XL	kpl.		1	
	H=160 Pa ar el.dzin ju N=0,105 kW					
	n=2553 min ⁻¹ komplekt :					
	- truma regulators	RE 1,5	gb.		1	
	- uzmava	FK 160	-"-		2	
	- aizs rgrestes	SG 160	-"-		1	
	"Sistemair", Zviedrija.					
	firma "SISTEMAIR", t lr. 67601841					
	Trokš a sl p t js l=900	LDC 200	gb.		1	
	"Sistemair", Zviedrija.					
	Regul t jv rst s Ø160	IRIS 160	gb.		1	
	Ø125	IRIS 125	-"-		1	
	Ø100	IRIS 100	-"-		6	
	"Flakt Woods", talr. 67807730					
AVK-V.IS.						Lapa 3

Poz - cija	Materi lu un iek rtu nosaukums un tehniskais raksturojums. R p n ca-ražot ja /importa iek rtu-valsts,firma/	Iek rtas tips. Marka dokumenta, apz m jums un aptaujas lapas Nr.	M r- vie- n ba	Cena, Ls	Dau- dzums	Iek rtas vien bas masa, kg
	Nos ces difuzors: Ø100	TCM 100;WS=N;CO=W;ZI=N	kpl.		6	
	"HALTON",Somija					
	SIA "Onninen", t l r. 67251091.					
	Pr tv rst s Ø200	RSK 200	gb.		1	
	"SISTEMAIR",Zviedrija					
	firma "SISTEMAIR",t. 67 60 18 41					
	Gaisa vadu t r šanas l kas		gb.		2	
	Gaisvadi no cinkot sk rda					
	δ =0,5 mm, Ø100		m		16	
	Ø125		-"		5	
	Ø160		-"		3	
	Ø200		-"		3	
N3	Kan la ventilators L=100 m ³ /h,	K 125 XL	kpl.		1	
	H=160 Pa ar el.dzin ju N=0,062 kW					
	n=2390 min ⁻¹ komplekt :					
	- truma regulators	RE 1,5	gb.		1	
	- uzmava	FK 125	-"		1	
	- aizs rgrestes	SG 125	-"		1	
	"Sistemair", Zviedrija.					
	firma "SISTEMAIR", t l r. 67601841					
	Trokš a sl p t js l=900	LDC 125	gb.		1	
	"Sistemair", Zviedrija.					
	Nos ces difuzors: Ø125	TCM 125;WS=N;CO=W;ZI=N	kpl.		1	
	"HALTON",Somija					
	SIA "Onninen", t l r. 67251091.					
	Pr tv rst s Ø125	RSK 125	gb.		1	
	"SISTEMAIR",Zviedrija					
	firma "SISTEMAIR",t. 67 60 18 41					
	Gaisa vadu t r šanas l kas		gb.		1	
	Gaisvadi no cinkot sk rda					
	δ =0,5 mm, Ø125		m		1	
	Nos ces reste komplekt ar r mi	WTS-150x300; AC=IF	kpl.		9	
	150x300(h)					
	"HALTON",Somija					
	SIA "Onninen", t l r. 67251091.					
AVK-V.IS.						Lapa
						4

