



PN1 iekārtu specifikācija

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.
P1			
P1.1	"Flakt", Zviedrija	Ieņemšanas sekcija ar vārstu , EQVA-008-1-1-11-1-1	1
P1.2	- " -	Filtrs , klase F7,EQPB-008-07-01-3-1-1-1-0-0-1-1	1
P1.3	- " -	Tukša sekcija EQTC-008-010-0-0-0-0-0-0-1-1	1
P1.4		Ventilators L=2175 m <sup>3</sup> /h, P=489 Pa, ar elektrodzinēju	
		N=0,75 kW, n=2848 apgr/min	
P1.5	- " -	Kalorifers elektr., EQEK-008-005-4-6-0-1-1-1-1-1-1, Q=5,0 kW	
P1.6	- " -	Automātiskais bloks	1
PN1-1	- " -	Rekuperators "REGOTERM" EQRB-008-1-1-1-1-0-1-1-1-1-1-1	1
PN1-2		Pamata ramis EUAZ -04-004-230-1-1-1-1	1
PN1-3	- " -	Iekārtas apvalks	1
N1			
N1-1	"Flakt", Zviedrija	Ieņemšanas sekcija ar vārstu , EQVA-008-1-1-11-2-1	1
N1-2	- " -	Ventilators L=2175 m <sup>3</sup> /h, P=422 Pa, ar elektrodzinēju	1
		N=0,75 kW, n=2848 apgr/min	1
N1-3	- " -	Filtrs , klase F5,EQPB-008-05-01-3-1-1-1-0-0-1-2	1
N1-4	- " -	Tukša sekcija EUTC-008-010-0-0-0-0-0-0-2-1	

PIEZĪMES

- 800x40(h)/a-800x400(h)-gaisa vada izmers, a-siltumizolācija PV-LAM, firma "PAROC" (izolācijas biezums δ=50mm).
- Gaisa vadu atzīmēs precizēt montāžas laikā.
- Trokšņu samazināšanai pieplūdes un nosūces iekārtu norobežojošās konstrukcijas izolēt ar minerālvates plātnēm (δ=100 mm).

OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
Izstrād.	N.Kotina			RASĒJUMS:  PN1 IEKĀRTA. GRIEZUMS 1-1.		
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	"SIA TURSONS"	
TP	AVK-V	M 1:50	01-3-01	8		