## 1-1




## 2-2




## 3-3




## Ailu pārsedze TP- 15
## (A-A)




## Norādījumi :

1. Ailas izbūvi veikt sekojošā secībā :
1.1 Pārsegumu, kas balstās virs izkaļamās ailas vajag stingri un droši atbalstīt uz pagaidu koka atbalsta konstrukcijas (konstrukcijas platums = ailas platums + 0.5m uz katru pusi, no sienas abām pusēm);
1.2 Uz atzīmes 3.120 mūra sienā no ārpuses rūpīgi jāizkaļ grope, kuras dziļums un augstums atkarīgs no tērauda "U" profila izmēriem;
1.3 Pārsedzes "U" profilu apvilkt ar sietu Nr. 10-1 un gropē uz svaigi uzmestas cementa -kaļķu javas "M-100" to uzstādīt. Uzstādīto "U" profilu stingri noķīlē (starp pārsedzi un esošo mūri) ar cieta koka ķīļiem, kuru solis ir 0.5m;
1.4 No sienas otras puses tāpat jāizkaļ grope un jāuzstāda otrs "U" profils, kurš tāpat jānoķīlē;
1.5 Projektā norādītajās vietās "U" profilos un mūra sienā izurbt urbumus Ø19mm. Abus "U" profilus savstarpēji savilkt ar bultskrūvēm;
1.6 Tālāk aizpilda visas šuves starp "U" profilu un mūri (izņemot šuvi starp "U" profilu un izkaļamo aili) ar stingru cementa -kaļķu javu, ļoti rūpīgi aizpildot pārsedzes atbalsta daļu;
1.7 Izkalt vertikālas gropes ( ne lielākas par 12x12 cm šķērsgriezumā) statiem, uzstādīt status un noenkurot tos, izurbt vai izkalt atvērumus statu saitēm. Pielāgot un uzstādīt saites, piemetināt pie statiem un iecementēt tās;
1.8 Uz atzīmes 2.670 mūra sienā no āpuses rūpīgi jāizkaļ grope, kuras dziļums un augstums atkarīgs no tērauda "U" profila izmēriem;
1.9 Pārsedzes "U" profilu apvilkt ar sietu Nr. 10-1 un gropē uz svaigi uzmestas cem .-kaļķu javas "M-100" to uzstādīt. Uzstādīto "U" profilu stingri noķīlē (starp pārsedzi un esošo mūri) ar cieta koka ķīļiem, kuru solis ir 0.5m;
1.10 Tālāk aizpilda visas šuves starp "U" profilu un mūri (izņemot šuvi starp "U" profilu un izkaļamo aili) ar stingru cem .-kaļķu javu, ļoti rūpīgi aizpildot pārsedzes atbalsta daļu;
1.11 Javai sasniedzot ne mazāk kā 50% no projektētās stiprības, izkaļ ailu projektā paredzētos izmēros;
1.12 Javai sasniedzot ne mazāk kā 70% no projektētās stiprības demontēt pagaidu atbalsta konstrukciju, uz kuras bija atbalstīts esošais pārsegums;
1.13 Tālāk veic tērauda pārsedzes virsmu apmešanu ar cem .-kaļķu javu.
2. Skatīt kopā ar lapu BK-24.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJEKTS: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22 | | | | PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības universitāte | |
| | | | | RASĒJUMS: | |
| IZPILDĪTĀJS | M.SERGĒJEVS | | 04.2012. | AILU PĀRSEDZE TP-15. | |
| PROJ. STADIJA | MARKA | MĒROGS | PASŪTĪJUMA NR. (ietilpst No.) | LAPA | FIRMA TURSONS SIA |
| TP | BK | M 1:10 | 01-3-01 | 28 | |