










Nr.	NOSAUKUMS	MARKA	PIEZĪMES
1.	Vispārīgie rādītāji	UAS-1	
2.	1.stāva plāns ar automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu	UAS-2	
3.	Mansarda stāva plāns ar automātisko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu	UAS-3	
4.	Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas shēma	UAS-4	
5.			

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS	
Nr.p.k.	NOSAUKUMS
1.	LR Būvniecības likums
2.	MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
3.	MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
4.	LBN noteikumi Nr. 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
5.	MK noteikumi Nr.501 "Elektrisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"
6.	LBN noteikumi Nr.262-15 "Elektriskie sakaru tīkli"
7.	LVS EN 60849:2005 L "Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem"
8.	LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 14.daļa"

#### APZĪMĒJUMI:

-  S-1 - ārējā sirēna
-  AP - ugunsgrēka signālpoga (adreses) ar īsslēgumu izolatoru
-  AD - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, analogās sistēmas
-  AD - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, ar īsslēguma izolatoru, analogās sistēmas
-  AS - skaņas ierīce (zvans), analogās sistēmas, ar īsslēguma izolatoru
-  UAS - UAS sistēmas kontroles panelis
-  KM - vadības (releja) modulis ar īsslēguma izolatoru
-  - UAS adreses/analogās cilpas kab. 2x0.8+0.8
-  - kabelis 2x1.5mm<sup>2</sup>

Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: Andris Krūmiņš  
(vārds un uzvārds)  
3-00825  
(sertifikāta nr.)

20.06.2017.  
(datums)

(paraksts)

OBJEKTS: ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU Rīgas ielā 22, Jelgavā				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		
BŪVPROJ. VAD.	Z.TREIJA		20.06.2017.	RASĒJUMS: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		
BŪVPROJ. D. VAD.	A. KRŪMIŅŠ		20.06.2017.			
INŽENIERIS	A. KRŪMIŅŠ		20.06.2017.			
PROJ.STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	LAPAS caur.Nr.	SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Reģ. nr. 43603049900 Kalnciema iela 45B, Rīga, LV-1046, Latvija tālr.: (+371) 26336758 e-mail: birojs@aab.lv, web: www.aab.lv
BP	UAS		03-3-02/17	UAS-1		